



◆ブロック塀の点検ポイント◆



点検項目		チェック
外観の点検	①塀は高すぎないか ・塀の高さは地盤から 2.2m 以下か。	<input type="checkbox"/>
	②塀の厚さは十分か ・塀の厚さは 10cm 以上か。 (塀の高さが 2m 超 2.2m 以下の場合 15cm 以上)	<input type="checkbox"/>
	③控え壁はあるか(塀の高さが 1.2m 超の場合) ・塀の長さ 3.4m 以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/>
	④基礎があるか ・コンクリートの基礎があるか。	<input type="checkbox"/>
	⑤塀に傾き、ぐらつき、ひび割れ、亀裂はないか	<input type="checkbox"/>
内部の診断	⑥塀に鉄筋は入っているか ・塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。	<input type="checkbox"/>
	⑦基礎の根入れ深さは十分か ・基礎の根入れ深さは 30cm 以上か。 (塀の高さが 1.2m 超の場合)	<input type="checkbox"/>

◆大谷石塀の点検ポイント◆



点検項目		チェック
外観の点検	①塀は高すぎないか ・塀の高さは地盤から 1.2m 以下か。	<input type="checkbox"/>
	②塀の厚さは十分か ・塀の厚さは塀の高さの 1/10 以上か。	<input type="checkbox"/>
	③控え壁はあるか(塀の厚さが塀の高さの 0.15 倍ない場合) ・塀の長さ 4m 以下ごとに、壁の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか。	<input type="checkbox"/>
	④基礎があるか	<input type="checkbox"/>
	⑤塀に傾き、ぐらつき、ひび割れ、亀裂はないか。	<input type="checkbox"/>
内部の診断	⑥基礎の根入れ深さは十分か ・基礎の根入れ深さは 20cm 以上か。	<input type="checkbox"/>