

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	上坪浄水場
採 水 場 所	市毛 (上坪浄水場・浄水)
採 水 日 時	令和4年9月6日 9:25
遊 離 残 留 塩 素	0.8mg/L

検査項目		単位	検査結果	検査項目		単位	検査結果
1	一般細菌	個/mL	0	27	総トリハロメタン	mg/L	0.013
2	大腸菌	-	陰性	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0047
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	30	ブロモホルム	mg/L	0.0008
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-
8	六価クロム化合物	mg/L	-	34	鉄及びその化合物	mg/L	-
9	亜硝酸態窒素	mg/L	-	35	銅及びその化合物	mg/L	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-	38	塩化物イオン	mg/L	12.2
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-
14	四塩化炭素	mg/L	-	40	蒸発残留物	mg/L	-
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	42	ジェオスミン	mg/L	0.000003
17	ジクロロメタン	mg/L	-	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	45	フェノール類	mg/L	-
20	ベンゼン	mg/L	-	46	有機物(TOC)	mg/L	0.5
21	塩素酸	mg/L	0.05	47	pH値	-	7.6
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	48	味	-	異常なし
23	クロロホルム	mg/L	0.0033	49	臭気	-	異常なし
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	50	色度	度	0.5 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0046	51	濁度	度	0.1 未満
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	52	アンモニア態窒素	mg/L	0.05 未満

判 定	上記検査項目については、水道法水質基準に適合です。
備 考	