

水 質 試 験 検 査 報 告 書

施 設 名	上坪浄水場
採 水 場 所	上坪浄水場（原水）
採 水 日 時	令和7年9月2日 9時00分

検査項目		単位	検査結果	検査項目		単位	検査結果
1	一般細菌	個/mL	420	21	亜鉛及びその化合物	mg/L	
2	大腸菌	-	陽性	22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	23	鉄及びその化合物	mg/L	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	24	銅及びその化合物	mg/L	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	25	ナトリウム及びその化合物	mg/L	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	26	マンガン及びその化合物	mg/L	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	27	塩化物イオン	mg/L	11.1
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	29	蒸発残留物	mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	30	陰イオン界面活性剤	mg/L	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.88	31	ジェオスミン	mg/L	0.000006
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	32	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	33	非イオン界面活性剤	mg/L	
14	四塩化炭素	mg/L		34	フェノール類	mg/L	
15	1,4-ジオキサン	mg/L		35	有機物（TOC）	mg/L	0.8
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		36	pH値	-	7.3
17	ジクロロメタン	mg/L		37	臭 気	-	土臭・かび臭
18	テトラクロロエチレン	mg/L		38	色 度	度	5.3
19	トリクロロエチレン	mg/L		39	濁 度	度	4.3
20	ベンゼン	mg/L		40	アンモニア態窒素	mg/L	0.05 未満

判 定	原水検査のため、判定しません。
-----	-----------------

茨城県ひたちなか市水道事業管理者 堀川 滋