水 質 試 験 検 査 報 告 書

施　　設　　名	上ヶ砂配水場
採　水　場　所	上ヶ砂配水場（着水井）
採　水　日　時	令和8年10月6日　11時25分

	検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果
1	一般細菌	個/mL	3	22	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満
2	大腸菌	－	不検出	23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01 未満
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	24	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	25	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	26	ナトリウム及びその化合物	mg/L	19.8
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	27	マンガン及びその化合物	mg/L	0.008
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	28	塩化物イオン	mg/L	19.1
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	29	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	94
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	30	蒸発残留物	mg/L	208
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	31	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	32	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	33	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	34	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	35	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	36	有機物（TOC）	mg/L	0.3 未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002	37	ｐＨ値	－	7.8
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	38	臭 気	－	異常なし
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	39	色 度	度	0.5 未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	40	濁 度	度	0.1 未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L		41	アンモニア態窒素	mg/L	0.07
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	42			

判　　定	原水検査のため､判定しません。

茨城県ひたちなか市上下水道事業管理者　小倉　健