水 質 試 験 検 査 報 告 書

施　　設　　名	上坪浄水場
採　水　場　所	市毛（上坪浄水場・浄水）
採　水　日　時	令和8年10月6日　9時10分
遊 離 残 留 塩 素	0.80mg/L

	検査項目	単位	検査結果		検査項目	単位	検査結果
1	一般細菌	個/mL	0	28	総トリハロメタン	mg/L	0.012
2	大腸菌	－	不検出	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満
3	カドミウム及び その化合物	mg/L	0.0003 未満	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	31	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	34	アルミニウム及び その化合物	mg/L	0.05
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	36	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.001 未満	37	ナトリウム及び その化合物	mg/L	9.2
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	1.40	38	マンガン及び その化合物	mg/L	0.001 未満
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	39	塩化物イオン	mg/L	10.1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	40	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	50
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	41	蒸発残留物	mg/L	106
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001 未満	43	ジェオスミン	mg/L	0.000002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	46	フェノール類	mg/L	0.0005 未満
20	PFOS及びPFOA	mg/L		47	有機物(TOC)	mg/L	0.5
21	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	48	ｐ Ｈ 値	－	7.0
22	塩素酸	mg/L	0.06	49	味	－	異常なし
23	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	50	臭 気	－	異常なし
24	クロロホルム	mg/L	0.003	51	色 度	度	0.5 未満
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	52	濁 度	度	0.1 未満
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	53	アンモニア態窒素	mg/L	0.05 未満
27	臭素酸	mg/L	0.001 未満	54			

判　　定	上記検査項目については､水道法水質基準に適合です。
備　　考	

茨城県ひたちなか市上下水道事業管理者　小倉　健